

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ЭО31.В.00040  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390053  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

“A.S. Création Tapeten AG”  
Südstrasse 47, D-51645, Germany, Gummersbach, Германия, тел.+49 22615420, факс: +49 22615420.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

“A.S. Création Tapeten AG”  
Südstrasse 47, D-51645, Germany, Gummersbach, Германия, тел.+49 22615420, факс: +49 22615420.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью “Ланта Центр” (ООО “Ланта Центр”), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. (495)675-85-81, факс (495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Обои на бумажной и флизелиновой основах с виниловым покрытием и орнаментным рисунком, т.м.: A.S. Création, Living walls, Innova, Architects Paper, Originals с артикулами от 00000-1 до 99999-9, от 0000-01 до 9999-99, от 000001 до 999999.

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552043)

код ОК 005 (ОКП)

**54 6200**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**4814200000**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ТР16-10-19/1 от 19.10.2016г. ИЛ ООО “Ланта Центр”, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K05195 от 13.09.2016 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2016 по 18.10.2021

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

**О.Ю. Вадина**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

**А.Е. Иванова**





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ЭО31.В.00040

(обязательная сертификация)

ТР 0552043

(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД России	

546200  
4814200000

Обои на бумажной и флизелиновой основах с виниловым покрытием и орнаментным рисунком, т.м.: A.S. Création, Living walls, Innova, Architects Paper, Originals с артикулами от 00000-1 до 99999-9, от 0000-01 до 9999-99, от 000001 до 999999.

Сведения о национальных стандартах ( сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – сильнгорючие-Г4
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*Handwritten signature in blue ink*

О.Ю. Вагина

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*Handwritten signature in blue ink*

А.Е. Иванова