

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00868/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лоймина" (ООО "Лоймина").

Место нахождения: 606673, РОССИЯ, Нижегородская область, район Сокольский, деревня Коровино, дом 7.

Адрес места осуществления деятельности: 606673, РОССИЯ, Нижегородская область, район Сокольский, деревня Коровино, дом 7.

ОГРН: 1085248000617. ИНН: 5240004417. Телефон: +7 8314215395. Электронная почта: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лоймина" (ООО "Лоймина").

Место нахождения: 606673, РОССИЯ, Нижегородская область, район Сокольский, деревня Коровино, дом 7.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606673, РОССИЯ, Нижегородская область, район Сокольский, деревня Коровино, дом 7. ОГРН: 1085248000617. ИНН: 5240004417.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.

Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@aifarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои на основе из нетканого композиционного материала марок: М-1, М-2, М-3, общей толщиной от 150 до 600 мкм, поверхностной плотностью от 90 до 350 г/м², изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 6810-2002 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ОБОИ. Технические условия" с изменением №1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 17.24.11.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 4814 90 700 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1006-С/ТР-23 от 14.09.2023 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 395-АСП/23 от 02.08.2023 ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в Приложении №1 на 1 листе.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.



Срок действия СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С 12.10.2023

ПО

11.10.2028

М.П. (подпись) руководителя (заместителя руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00868/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

ГОСТ 6810-2002 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ОБОИ. Технические условия" от 01.09.2003 с изменением № 1.
Техническое описание ТО-17.24.11-85287842-01-2023 «Техническое описание обоев марок М-1, М-2, М-3 по ГОСТ 6810-2002, производимых ООО «Лоймина» от 20.07.2023

Условия и сроки хранения, срок службы (годности):

Готовая обойная продукция должна храниться в закрытом отапливаемом (в зимний период) помещении с величиной относительной влажности воздуха не более 60% и температурными режимами +5-40 градусов по Цельсию. Допускается перевозка в неотапливаемых видах транспорта с кратковременным (не более 2 недель) воздействием отрицательных температур и не более 3 циклов замораживания.

Срок годности не ограничен, при соблюдении соответствующих условий хранения.

Срок хранения не ограничен, при соблюдении соответствующих условий хранения.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)



М.П. (подпись) (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)